

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1180771

Výrobek: Zásuvkový rozváděč

Typ: ZR-0112-1 (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: do 63 A, 230/400 V, 50 Hz, IP 54, Icw 10 kA

Objednatel: APPElectric s.r.o.
Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

Výrobce: APPElectric s.r.o.
Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 803673-01/01 ze dne: 09.11.2018

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61439-3:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12

čl. 5, 6, 10.2.1, 10.2.3, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 10.6, 10.6.2, 10.7, 10.8, 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4, 10.10.1, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3.1, J.9.4.4.1), 10.13

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 803673 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2021

19.11.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



803673-01

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1180747

Výrobek: Výkonové rozváděče

Typ: RVZ, RVN, RVS (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: do 1600 A, 230/400 V

Objednatel: APPElectric s.r.o.
Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

Výrobce: APPElectric s.r.o.
Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 803464-01/01 ze dne: 30.10.2018

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61439-2 ed.2:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12

čl. 5, 6, 10.2.1, 10.2.7, 10.3, 10.4, 10.5.2, 10.6, 10.6.2, 10.7, 10.8, 10.9.2, 10.9.3, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.2), 10.13

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 803464 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2021

07.11.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



803464-01

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1180746

Výrobek: Bytový rozváděč

Typ: RBZ02, RBZ06, RBZ12, RBN02, RBN06, RBN12 (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 230/400 V, IP40/20, TN-C-S

Objednatel: APPElectric s.r.o.
Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

Výrobce: APPElectric s.r.o.
Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 803463-01/01 ze dne: 30.10.2018

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-1 ed. 2:12, ČSN EN 61439-3:12
čl. 6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 10.9.2, 10.9.3.2, 10.9.3.3, 10.9.4, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3, J.9.4.4)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 803463 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2021

07.11.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



803463-01